

**Izmjene I Tenderske dokumentacije broj 0102-8999/6 od 27.12.2017. godine
za nabavku vatrootpornih ormara za skladištenje dokumentacije**

U tenderskoj dokumentaciji broj 0102-8999/6 od 27.12.2017. godine, tabela „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke”,

R.B.	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Vatrootporni ormani	Karakteristike sertifikovanog vatrootpornog sigurnosnog ormara: -visina od 1900 do 2000 mm (spoljašnja dimenzija); -širina od 1000 do 1080 mm (spoljašnja dimenzija); -dubina od 450 do 500 mm (spoljašnja dimenzija); - sa dvokrilnim vratima i spoljašnjim šarkama; -otvaranje krila ormara do raspona od 180°; -izrađen od homogenog materijala koji se lako održava, i koji je otporan na požar, vlagu i hemikalije; -ima cilindričnu bravu; -ima pomjerljive police; -ima svijetlo sivu boju; -ima pomjerljivu donju ploču sokle, koja omogućava lakše premiještanje ormara; -ima razred protivpožarne zaštite LFS 60P; -ima sertifikat po evropskoj normi EN 15659.	komada	6
2	Vatrootporni ormani	Karakteristike ormara: -visina od 1900 do 2000 mm (spoljašnja dimenzija); -širina od 500 do 600 mm (spoljašnja dimenzija); -dubina od 450 do 500 mm (spoljašnja dimenzija); -sa jednokrilnim vratima i spoljašnjim šarkama; -otvaranje krila ormara do raspona od 180°; -izrađen od homogenog materijala koji se lako održava, i koji je osim na požar, otporan na vlagu i hemikalije; -ima cilindričnu bravu; -ima pomjerljive police; -ima pomjerljivu donju ploču sokle, koja omogućava lakše premiještanje ormara; -ima razred protivpožarne zaštite LFS 60P; -ima sertifikat po evropskoj normi EN 15659.	komada	2

mijenja se i glasi:

R.B.	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Vatrootporni ormani	<p>Karakteristike sertifikovanog vatrootpornog sigurnosnog ormana:</p> <ul style="list-style-type: none"> -visina od 1900 do 2000 mm (spoljašnja dimenzija); -širina od 1000 do 1080 mm (spoljašnja dimenzija); -dubina od 450 do 500 mm (spoljašnja dimenzija); -sa dvokrilnim vratima i spoljašnjim šarkama; -otvaranje krila ormana do raspona od 180°; -izrađen od homogenog materijala koji se lako održava, i koji je otporan na požar, vlagu i hemikalije; -ima cilindričnu bravu; -ima pomjerljive police; -ima svijetlo sivu boju; -ima pomjerljivu donju ploču sokle, koja omogućava lakše premiještanje ormana; -ima razred protivpožarnne zaštite LFS 60P; -ima sertifikat po evropskoj normi EN 15659 ili EN 14470-1 ili drugoj evropskoj normi kojom je utvrđen metod ispitivanja otpornosti na vatru jedinica za sigurno čuvanje i papirne dokumentacije (mora biti dostavljen na jeziku ponude). 	komada	6
2	Vatrootporni ormani	<p>Karakteristike ormana:</p> <ul style="list-style-type: none"> -visina od 1900 do 2000 mm (spoljašnja dimenzija); -širina od 500 do 600 mm (spoljašnja dimenzija); -dubina od 450 do 500 mm (spoljašnja dimenzija); -sa jednokrilnim vratima i spoljašnjim šarkama; -otvaranje krila ormana do raspona od 180°; -izrađen od homogenog materijala koji se lako održava, i koji je osim na požar, otporan na vlagu i hemikalije; -ima cilindričnu bravu; -ima pomjerljive police; -ima pomjerljivu donju ploču sokle, koja omogućava lakše premiještanje ormana; -ima razred protivpožarnne zaštite LFS 60P; -ima sertifikat po evropskoj normi EN 15659 ili EN 14470-1 ili drugoj evropskoj normi kojom je utvrđen metod ispitivanja otpornosti na vatru jedinica za sigurno čuvanje i papirne dokumentacije ili potvrdu da je testiran na požar prema Fire Test NT Fire 017-90 Papir ili NT Fire 017-60 Papir (mora biti dostavljen na jeziku ponude). 	komada	2

Polazeći od suštine pitanja, koja su Agenciji upućivana krajem prethodne nedjelje, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je izvršila izmjenu tehničkih karakteristika vatrootpornih ormara u dijelu traženog sertifikata za stavke 1 i 2. Ovo iz razloga, da ukoliko ponuđači, za stavku 1, mogu da ponude ormari koji zadovoljavaju druge tražene karakteristike ne budu onemogućeni iz razloga jer ponuđeni ormari nemaju sertifikat po evropskoj normi 15659, koja je tražena Tenderskom dokumentacijom, već po drugoj evropskoj normi. Međutim, uslov je da i ta druga evropska norma propisuje metod ispitivanja otpornosti na vatru jedinica za sigurno čuvanje i papirne dokumentacije, jer su Agenciji potrebni vatrootporni ormari za skladištenje isključivo papirne dokumentacije.

U pogledu stavke 2 (za manje ormari), Agencija je omogućila ponuđačima da joj ponude ormari koji nemaju sertifikat po nekoj od evropskih normi, ali imaju izvještaj da su testirani po NT Fire 017 testu, koji se, za opremu koja je predmet nabavke, smatra industrijskim standardom.

Komisija Agencije za otvaranje i vrednovanje ponuda